

**Hallin jokaisen käyttäjäryhmän kuuluu tutustua turvaohjeeseen ja toimia ohjeen mukaisesti. Käyttäjäryhmän vastuuhenkilö(t) vastaavat ohjeistuksen mukaisesta toiminnasta oman ryhmänsä osalta!**

Kangasalan jalkapallohalli on ylipainehalli, joka merkitsee sitä, että halli pysyy ylhäällä pelkän ilman ylipaineen varassa.

**On tärkeää, että**

1. Hallin ulkopuolelta halliin ei kohdisteta vahingontekoja, eikä muutenkaan kohdisteta hallin pinnoille vaaratilanteita, jossa hallin seinän pinta voisi repeytyä. Kivien tai muiden esineiden heittäminen, kiipeily / hyppiminen seinille tms. on ehdottomasti kielletty!
2. Hallin sisäpuolella vältetään terävien ja kulmikkaiden esineiden asettamisesta aivan seinään kiinni.
3. Hätäpoistumistiet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu vain hätätapauksessa tapahtuvaan poistumiseen. **Ovien salpalaitteiden liikkuttaminen on ehdottomasti kielletty kuten myös huoltotunnelin nosto-oven avaaminen!!!**
4. Sähkökatkon sattuessa jalkapallohalliin ilmaa syöttävät koneet pysähtyvät ja hallin valaistus sammuu. Tällöin hallissa olevien tulee pysyä rauhallisina. Välitöntä vaaraa ei ole. Sähkökatkoksen sattuessa hallin varageneraattori käynnistyy välittömästi paineen laskiessa ja varageneraattori pystyy pitämään paineen hallissa.
5. Jos sähkökatkon sattuessa varavoima ei kytkeydy päälle. Jos sähkökatko tapahtuu eikä varageneraattori jostain syystä kytkeydy päälle syntyy vaara, että sähkökatkoksen jatkuessa halli vähitellen painuu kasaan. Tässä tilanteessa on tärkeää, ettei mitenkään edistetä ilman pakoa hallin sisätiloista ulkoilmaan. Eli älä missään tapauksessa käytä poistumiseen hallin hätäteitä tai huoltotunnelia. Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti mutta kuitenkin joutuisasti varsinaisen sisäänkäynnin eli pyöröoven kautta. Aikaa hallittuun poistumiseen on runsaasti.
6. Repeämä hallin seinässä tai katossa. Jos halliin kohdistuu jokin äkillinen ulkopuolinen isku, jonka seurauksena hallin seinään / kattoon syntyy repeämä ja halli alkaa nopeasti painua kasaan tulee hallin sisällä olijoiden hakeutua ulos hallista nopeinta mahdollista reittiä:
  - hätätiet ( 3 kpl)
  - hallin huoltotunneli hallin päädyssä
  - hallin pyöröovi
7. Tulipalo! Sammuttimia on hallilla 3 kpl. Kaksi on hallin sisällä ja yksi pukuhuonetiloissa. Hälytä palokunta. Hälytysnumero on 112. Osoite on Kangasalan jalkapallohalli, Sahalahdentie 22. Poistuminen hallista tehdään rauhallisesti, johdetusti, mutta kuitenkin joutuisasti pyöröoven kautta. Tarpeen vaatiessa käytetään varauloskäytäviä.